

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на водоснабжение

(наименование объекта, его ведомственной принадлежность, место расположения)

**Срок действия ТУ:** Один год

**Заказчик:** \_\_\_\_\_

### 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.4. Среднесуточный расход питьевой воды куб. м/сут.: \_\_\_\_\_ куб. м., в т.ч.:

хоз. питьевые нужды – \_\_\_\_\_ куб. м.

производственные нужды – нет

1.2. Точка присоединения к существующей уличной сети:

**водопровод по улице** \_\_\_\_\_ **из труб**  
\_\_\_\_\_ **диаметром** \_\_\_\_\_ **мм.** Свободный  
напор в сети: **1.0 атм.**

1.3. Требования по контрольно-измерительной аппаратуре:

**в точке подключения водопровода абонента (в смотровом колодце) к магистральному уличному водопроводу установить водомер.**

1.4. Особые условия присоединения:

– в точке подключения водопровода абонента в уличный магистральный водопровод выполнить смотровой колодец диаметром 1,2-1,5 м с установкой в нем отключающего вентиля и водомера ДУ 15-20 мм (страна-изготовитель Россия или завод-изготовитель, занесенный в реестр предприятий Госстандарта России);

– монтажные работы выполнить согласно СНиП;

– врезка водопровода, опломбирование водомера и принятие линии в эксплуатацию производится МУП ЖКХ «Северное»;

– абоненту выполнить (откорректировать) проект на водоснабжение и водоотведение.

Директор  
МУП ЖКХ «Северное» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.